

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от _____ № _____

**Изменения, которые вносятся в Правила противопожарного
режима в Российской Федерации**

1. В пункте 2 слова «в здании, помещении, на территории» исключить.
2. В пункте 5 после слов «на видных местах» дополнить словами «каждого этажа и соответствуют объемно-планировочным решениям.».
3. В пункте 6 после слов «на каждого дежурного» дополнить словами «(с учетом сроков их хранения (годности)).».
4. В пункте 11 после слов «Запрещается курение» дополнить словами «табака, а также использование устройств для потребления никотинсодержащей продукции (далее – курение)».
5. В пункте 13:
 - а) в абзаце первом после слов «Указанная документация хранится на объекте защиты» дополнить словами «либо обеспечивается ее предоставление в рамках контрольно-надзорного мероприятия.»;
 - б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Руководитель организации в соответствии с технической (проектной) документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.».
6. В пункте 16:
 - а) подпункт «а» исключить;
 - б) в подпункте «б» пункта 16 после слов «для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения» дополнить словами «и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходов любых классов опасности и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов,»;
 - в) в подпункте «в» после слов «, а также хранить» дополнить словами «и размещать»;
 - г) в подпункте «л» после слов «из горючих материалов» дополнить словами «(за исключением материалов группы горючести Г1)»;
 - д) в подпункте «м» после слов «в поэтажных коридорах,» дополнить словами «холлах, фойе, тамбурах эвакуационных выходов,».

7. В пункте 17:

а) в подпункте «а» слова «на крышах (покрытиях)» заменить словом «кровель»;

б) в подпункте «б» слова «на крышах» заменить словом «кровель».

8. В абзаце втором пункта 19 слова «или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов» заменить словами «и утилизироваться по мере накопления».

9. В абзаце шестом пункта 21 после слов «гирлянды немедленно обесточиваются» дополнить словами «и подлежат демонтажу».

10. В пункте 25 после слов «изделий и материалов» дополнить словами «либо обеспечивается ее предоставление в рамках контрольно-надзорного мероприятия».

11. В абзаце первом пункта 30:

а) после слов «от опасных факторов пожара» дополнить словами «(с учетом сроков их хранения (годности))»;

б) после слов «на каждого дежурного» дополнить словами «(при их наличии)».

12. В пункте 35:

а) в подпункте «б» после слов «с повреждениями» дополнить словами «и (или) следами термического повреждения»;

б) подпункт «з» изложить в следующей редакции:

«прокладывать электрическую проводку без средств дополнительной защиты непосредственно по горючему основанию. Допускается прокладка на роликах, в трубах, коробах, изоляторах или с подложкой выполненных из негорючих материалов;».

13. В абзаце первом пункта 37 после слов «и эвакуационных знаков пожарной безопасности» дополнить словами «, а также планов эвакуации людей при пожаре».

14. Дополнить пунктом 40¹ следующего содержания:

«Газовые баллоны (в том числе для кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий (за исключением складских зданий для их хранения) в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираются на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".».

15. В абзаце втором пункта 48 после слов «ответственности организации,» дополнить словами «а также обеспечивает их своевременное утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года».

16. В первом предложении пункта 51 после слов «о защищаемых помещениях» дополнить словами «зданий и сооружений».

17. Абзац второй пункта 53 исключить.

18. Дополнить пунктом 53¹ следующего содержания:

«Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения, не допускается.».

19. В пункте 54:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие их исправное состояние, с учетом технической документации на технические средства.»;

б) абзац второй изложить в следующей редакции:

«При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации систем пожарной автоматики должны соблюдаться проектные решения, а также регламент их технического обслуживания с учетом технической документации, утверждаемый руководителем организации.»;

в) абзац третий изложить в следующей редакции:

«На объекте защиты хранятся проектная и техническая документация на системы пожарной автоматики и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем либо обеспечивается ее предоставление в рамках контрольно-надзорного или профилактического мероприятия.»;

г) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в составе систем пожарной автоматики по истечении срока (среднего срока) службы, установленного изготовителем, и (или) при отсутствии информации изготовителя о возможности его дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты, с привлечением организации или индивидуального предпринимателя, имеющего специальное разрешение на выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивает ежеквартальное проведение комплексных испытаний на работоспособность систем пожарной автоматики.».

20. В пункте 55:

а) в абзаце первом после слов «ремонту систем противопожарной защиты» дополнить словами «, а также при проведении строительных (отделочных) работ в отдельных помещениях.»;

б) в абзаце втором после слов «техническому обслуживанию или ремонту,» дополнить словами «а также при проведении строительных (отделочных) работ в отдельных помещениях.».

21. В абзаце втором пункта 56:

а) после слов «опасных факторов пожара» дополнить словами «(с учетом сроков их хранения (годности))»;

б) после слов «на каждого дежурного» дополнить словами «(при их наличии)».

22. Пункт 57 исключить.

23. В пункте 60:

а) в абзаце первом после слов «обеспечивает объект защиты» дополнить словами «пригодными к эксплуатации»;

б) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Результаты технического обслуживания первичных средств пожаротушения вносятся в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.».

24. В пункте 63:

а) в абзаце первом слова «на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, на землях» заменить словами «на землях (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах)»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

«После завершения указанных работ обеспечивается наблюдение не менее 2 часов.».

25. Пункт 66 изложить в следующей редакции:

«На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.».

26. В пункте 103:

а) в подпункте «б» после слов «в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"» дополнить словами «, за исключением случаев установленных нормативными документами по пожарной безопасности»;

б) подпункте «в» после слов «пиротехнических изделий» дополнить словами «(за исключением зданий автозаправочных станций)».

27. В абзаце втором пункта 113 после слов «в подвальных помещениях» дополнить словами «за исключением случаев установленных нормативными документами по пожарной безопасности».

28. В пункте 124 слова «с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты» исключить.

29. Пункт 127 исключить.

30. В пункте 139:

а) после слов «системами автоматического пожаротушения» дополнить словами «или установками пожаротушения автономными»;

б) после слов «неисправными системами автоматического пожаротушения» дополнить словами «или установками пожаротушения автономными».

31. Пункт 211 изложить в следующей редакции:

«Места примыкания действующих тоннелей и станций метрополитенов к строящимся и реконструируемым объектам защиты до начала проведения работ ограждаются противопожарными перегородками 1-го типа или противопожарными стенами 2-го типа. При организации работ в местах примыкания к действующим линиям метрополитена обеспечивается наличие телефонной связи с дежурным персоналом станции метрополитена.».

32. В пункте 213 после слов «В подземных сооружениях станции» дополнить словами «метрополитена».

33. В пункте 214:

а) после слов «в ночное время» дополнить словами «при отсутствии пассажиров,»;

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Производство огневых работ в дневное время в служебно-технических помещениях станций метрополитена, вентиляционных шахтах, водоотливных установках следует выполнять в соответствии с требованиями настоящих Правил и, если это не предусмотрено технологией производства работ.».

34. В пункте 216:

а) после слов «кабельных коллекторах» дополнить словом «метрополитена»;

б) букву «и» после слов «дежурных по станциям» заменить словом «или».

35. В пункте 217 слово «применяются» заменить словами «должны применяться».

36. В пункте 218 после слов «В действующих тоннелях» дополнить словами «метрополитена».

37. В пункте 220:

а) в абзаце первом после слов «в тоннелях» дополнить словом «метрополитенов»;

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Горюче-смазочные материалы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (краски, лаки, масла, мастики и т.п.) необходимые для проведения покрасочных работ в тоннелях метрополитена должны храниться в закрытых металлических ящиках с плотно закрывающимися крышками и герметически закрытой небьющейся таре, кроме полиэтиленовой.»;

в) дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Ящики и расходная тара должны быть промаркированы и иметь надпись: «Огнеопасно». Нормы их хранения должны быть вывешены на видных местах.».

38. Пункт 221 изложить в следующей редакции:

«Вагон электропоездов (в том числе вагоны подвижного состава метрополитена) оснащается огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага 2А, 21В, Е и покрывалами для изоляции очага возгорания в количестве не менее 2 огнетушителей и 2 покрывал. Место установки огнетушителей и покрывал для изоляции очага возгорания обозначается соответствующими знаками пожарной безопасности.».

39. Пункт 223 изложить в следующей редакции:

а) в первом абзаце слова «Торговые киоски» заменить словами «Нестационарные торговые объекты»;

б) в абзаце первом после слов «чтобы они не препятствовали» дополнить словом «свободному»;

в) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Для отопления нестационарных торговых объектов должны применяться электронагреватели конвективного типа.»;

г) в абзаце третьем слово «Киоски» заменить словами «Нестационарные торговые объекты»;

д) в абзаце третьем после слов «первичными средствами пожаротушения» дополнить словами «(1 огнетушителем с минимальным рангом тушения модельного очага 2А, 55В, Е 1)»;

е) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«В нестационарных торговых объектах, установленных в наземных вестибюлях станций метрополитена и в подземных уличных переходах, запрещается.».

40. В пункте 239:

а) в абзаце первом после слов «с особыми природными зонами» дополнить словами «и лесами»;

б) в подпункте «б» цифры «10» заменить на цифры «50».

41. В пункте 255 после слов «открытым огнем» дополнить словами «и курить».

42. В пункте 286 после слов «хранение в одной» дополнить словом «пожарной».

43. В пункте 292 после слов «от мест хранения» дополнить словами «пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов.».

44. В пункте 294 после слов «на открытой площадке» дополнить словами «(за исключением негорючих материалов в горючей упаковке)».

45. В абзаце третьем пункта 309 слова «предусмотрено противопожарное водоснабжение» заменить словами «обеспечено наличие исправного наружного противопожарного водоснабжения».

46. В пункте 315 слово «крышах» заменить словом «кровлях».

47. В абзаце первом пункта 316 слова «, не распространяющих и не поддерживающих горение» заменить словами «группы горючести не выше Г1 и РП1».

48. В абзаце первом пункта 326 слова «только по негорючему основанию под кровлю и гидроизоляцию» исключить.

49. Абзац второй пункта 353 после слов «пользоваться открытым огнем» дополнить словами «и курить».

50. В пункте 381 слова «на автозаправочных станциях с обособленным проездом» исключить.

51. В пункте 400 после слов ««В общественных» дополнить словами «и административно-бытовых».

52. В пункте 406:

а) в первом предложении второго абзаца слова «Здания и сооружения» заменить словом «Помещения»;

б) во втором предложении второго абзаца слова «зданий и сооружений» заменить словом «помещений».

53. В пункте 409 слова «из негорючих материалов» исключить.

54. В пункте 412:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«Покрывала для изоляции очагов пожаров классов А,Е должны быть не менее одного метра шириной и одного метра длиной.»;

в) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Покрывала для изоляции очага пожара класса В должны быть не менее 2 х 1,5 метра.».

55. В абзаце четвертом пункта 415 после слов «(или) тростниковыми зарослями,» дополнить словами «сорными растениями и (или)».

56. В пункте 419 после слов «тушения пожаров класса А, В, Е.» дополнить словами «с рангом тушения модельного очага».

57. В пункте 420 после слов «предусматриваться телефонная» дополнить словами «или иная устойчивая».

58. В столбце «Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности» приложения № 1 к Правилам слова «Общественные здания» заменить словами «Общественные и административно-бытовые здания».

59. В приложении № 7 к Правилам:

а) слово «1» пункта 4 столбца 6 исключить;

б) слово «1» пункта 11 столбца 6 исключить;

в) слово «1» пункта 13 столбца 6 исключить;

г) слово «1» пункта 14 столбца 6 исключить.